

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO

odbor životního prostředí

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

dle rozdělovníku

Spis. zn.: SMBK 63117/2023/ŽP/Še/6
Čj.: MBK 7633/2024

Vyřizuje: Bc. Jitka Šenková
Tel.: 516 775 340
E-mail: senkova@blansko.cz
ID dat.schránky: ecmb355

Datum: 04.03.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ OŽP Blansko“), jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zveřejňuje v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, návrh opatření obecné povahy, včetně odůvodnění, ve věci:

„Stanovení nového ochranného pásma vodního zdroje Býkovice jímací vrt BY-1-17“

dle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona, na základě žádosti podané Obcí Býkovice, Býkovice č.p. 34, 679 71 Lysice, IČO: 00600644.

K návrhu opatření obecné povahy může dle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčena, uplatnit u správního orgánu **písemné připomínky do 15 dnů** od doručení veřejné vyhlášky, resp. zveřejněním tohoto návrhu opatření obecné povahy, písemným podáním učiněným u MěÚ OŽP Blansko, nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko.

MěÚ OŽP Blansko dále v souladu s ustanovením § 174 odst. 1 a odst. 5 správního řádu vyzývá vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmysouvisející s výkonem, vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčena, aby k návrhu opatření obecné povahy podávali **písemné odůvodněné námítky** k MěÚ OŽP Blansko **ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu**. Upozorňujeme, že zmeškání úkonu nelze prominout.

Pro posuzování dodržení 15-ti denní lhůty pro uplatňování námitek je rozhodující datum zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Blansko.

Dnem zveřejnění návrhu opatření obecné povahy je ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu den, kdy byl návrh opatření obecné povahy „doručen“ resp. oznámen veřejnou vyhláškou při splnění požadavků stanovených v ustanovení § 25 správního řádu. Dnem zveřejnění je tedy 15. den po vyvěšení tohoto návrhu na úřední desce Městského úřadu Blansko za splnění podmínky zveřejnění návrhu také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Do podkladů je možno nahlédnout v úřední dny pondělí a středa 8:00 – 17:00 v budově MěÚ

OŽP Blansko, nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko. Mapové podklady jsou rovněž dostupné k nahlédnutí na stránkách města Blansko – www.blansko.cz, odbor životního prostředí, mapové podklady.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

výroková část:

MěÚ OŽP Blansko, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 vodního zákona a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, právnické osobě:

Obec Býkovice, Býkovice č.p. 34, 679 71 Lysice, IČO: 00600644

I. STANOVUJE

podle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemní vody, jímající podzemní vodu prostřednictvím:

vodní zdroj – jímací vrt BY-1-17

- katastrální území: **Býkovice**
- parcelní číslo: **328/3**
- hydrologické pořadí: **4-15-02-0600-0-00**
- hydrogeologický rajon: **5221 – Boskovická brázda-severní část**
- číslo útvaru podzemních vod: **52210**
- určení polohy: **X = 1 134 249,06 Y = 601 063,05**

ochranné pásmo vodních zdrojů I. stupně (dále jen „OP I“)

v tomto rozsahu:

pro jímací objekt – **jímací vrt BY-1-17**

na pozemcích katastrální území **Býkovice, parcelní čísla 328/3 a 327 - druh pozemků trvalý travní porost (328/3) a ostatní plocha (327)**

II. ZAKAZUJE A OMEZUJE

na území ochranného pásma vodního zdroje jímací vrt BY-1-17 Býkovice podle ustanovení § 30 odst. 8 a odst. 10 vodního zákona, provádění činností, jejichž důsledkem by mohlo být ohrožení vydatnosti nebo kvality (znečištění) zdroje podzemní vody a přísun složek, které mohou negativně ovlivnit senzorické vlastnosti podzemní vody, popřípadě způsobit rizikové či havarijní zhoršení jakosti podzemní vody vodárensky využívané zvodně, a to zejména:

Na území OP I. STUPNĚ:

1. Je zakázáno: provozovat skládky odpadů, odebírat podzemní vodu nad maximální hodnoty stanovené povolením k nakládání s vodami a vypouštět odpadní vody.
2. Je zakázáno pěstování zahradních a polních plodin. Povrch území ochranného pásma I. stupně musí být urovnaný a trvale zatravněn jetelotravní směskou. Trvalý travní porost zabraňuje erozi a plní ochranou funkci. Hnojení porostu se neprovádí, stejně jako chemická ochrana rostlin. Pastva dobytka je v tomto ochranném pásmu zakázána.

Zatravněná plocha se udržuje pravidelným sečením, likvidace plevelů a případně dřevin z náletu. Vždy se však musí posečená travní hmota z území odklidit, aby zde nezahnlávala a nedocházelo tak k likvidaci porostu vyležením. V tomto pásmu nesmí být provozovány žádné činnosti, které by způsobily porušení trvalých porostů.

3. Je zakázáno poškozovat vodárenské objekty včetně oplocení, trvalých porostů a povrchových půdních vrstev.
4. Je zakázána stavební činnost a jakákoliv manipulace s látkami, ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost pitné vody.
5. V tomto pásmu nesmí být přítomny a budovány žádné objekty, s výjimkou objektů pro vodohospodářské účely.
6. Na ploše OP I. stupně nelze používat látky na ochranu rostlin a hnojiva s výjimkou granulových kombinovaných hnojiv v množství do 20 kg/ha k zabránění degenerace travního porostu.
7. Do OP I. stupně platí zákaz vstupu nepovolaným osobám (ten je vyznačen na výstražné tabuli).
8. Vodárenský majetek v tomto ochranném pásmu musí být trvale udržován ve funkčním stavu a prováděna na něm pravidelná provozní údržba.

III. STANOVUJE

podle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona podmínky pro provádění stavebních i jiných prací na území ochranného pásma vodního zdroje jímací vrt BY-1-17 v následujícím rozsahu:

- provádět okamžitou likvidaci havarijních úniků škodlivin do horninového prostředí (kontaminovanou zeminu transportovat na ekologicky zabezpečenou skládku, příp. kontaminaci ekologicky zlikvidovat vně ochranného pásma vodního zdroje). Vznik havárie a způsob její likvidace musí být neprodleně oznámen příslušnému vodoprávnímu úřadu a provozovateli vodního zdroje;
- práce musí být provedeny co nejrychleji;
- používané stroje musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací a kontrolován (kontroly zaměřit na úniky pohonných hmot a olejů) jednak denně obsluhou, jednak týdně nadřazeným technikem. Zjištěné závady musí být ihned odstraněny. Údržba, doplňování PHM, doplňování olejů a jejich výměna a opravy mechanismů nesmí být prováděny na území ochranných pásem;
- stroje musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů a dostatečným množstvím sorbentů (Vapex, Experlit);
- nezřizovat dočasné sklady pohonných hmot, olejů, stavebních materiálů apod. ani dočasná sociální zařízení, parkoviště pro motorová vozidla atd.;
- po skytí půdních vrstev a hornin a provedených stavebních pracích realizovat zához rýh a výkopů pokud možno v původním vrstvení;
- po ukončení výstavby bude nadbytečná a neznečištěná zemina rozhrnuta po terénu nebo odvezena k jinému použití či na skládku mimo ochranná pásma.

IV. NAŘIZUJE

podle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona provedení technických opatření OP vodního zdroje **jímací vrt BY-1-17** v následujícím rozsahu:

Pro jímací vrt je navržené pouze ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně, a to dle znění § 30 odst. 3 vodního zákona, tedy území čtverec 10x10m oplocený na pozemku s parcelním č. 328/3 a 327 k.ú. Býkovice.

Navrhované ochranné pásmo I. stupně je v současnosti oploceno a vstup opatřen uzamykatelnou bránou (tj. fyzicky zabezpečeno) s výstražnou tabulí:

**VODNÍ ZDROJ
OCHRANNÉ PÁSMO
1. stupně
NEPOVOLANÝM
VSTUP ZAKÁZÁN**

Toto technické opatření provede Obec Býkovice, na své náklady v termínu do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

V. STANOVUJE

provádění činností ke kontrole funkčnosti OP VZ vodního zdroje **jímací vrt BY-1-17** v následujícím rozsahu:

- Provozovatel vodovodu je povinen pečovat o jímací objekty (JO), území jejich OP I. stupně a provádět průběžně provozní údržbu. Vstupy do JO musí být trvale uzavřeny vodárenským uzamykatelným poklopem. Vstupní brány oplocení budou trvale uzamčeny.
- Provozovatel vodárenského odběru zajistí pravidelné sledování kvality surové podzemní vody s četností minimálně 1x ročně v rozsahu minimálně základních fyzikálně chemických a bakteriologických ukazatelů (minimální četnost odběrů a rozsah vzorkování určuje vyhláška č. 83/2014 Sb., která v daném případě stanoví 2x ročně krácený rozbor a 1x ročně úplný rozbor). Rozbory budou prováděny v akreditované laboratoři a vyhodnocovány dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Bude prováděna pravidelná evidence odběrů podzemní vody minimálně jedenkrát za měsíc (podle ustanovení § 10 vodního zákona a § 2 odst. 8 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
- Doporučuje se 1x za čtvrtletí (pololetí) provést fyzickou kontrolu OPVZ včetně území povodí jímacího objektu se zaměřením na identifikaci výskytu potenciálních ohnisek znečištění. O prohlídce provést zápis.

VI. ZÁPIS DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

v katastru nemovitostí bude zapsáno omezení vlastnického práva:

„Ochranné pásmo vodního zdroje I. Stupně - Býkovice jímací vrt BY-1-17“ u pozemků:

pro jímací objekt – **jímací vrt BY-1-17:**

- **parcela č. 328/3; 327, katastrální území Býkovice.**

Návrh odůvodnění:

Měú OŽP Blansko obdržel dne 13.12.2023 žádost obce Býkovice, Býkovice č.p. 34, 679 71 Lysice, IČO: 00600644, o vodoprávní projednání a stanovení nového ochranného pásma I. stupně vodního zdroje jímací vrt BY-1-17.

Podzemní vody jsou odebírány z vodního zdroje - jímací vrt BY-1-17 na parcele č. 328/3 k.ú. Býkovice. Zdroj vody je proveden jako vrtaná studna o hloubce 60m. Výstroj vrtu tvoří zárubnice průměru 140/5,2mm s příčně perforovanou jímací částí v úseku 10-55m a se

zaplášťovou cementací do hloubky 8m pod terén. Nad vrtem je osazena armaturní komora z železobetonových prefabrikovaných skruží TBS Q1 100/100/12 se zákrytovou deskou a vstupním otvorem s uzamykatelným dešťujícím poklopem 600/800. Dno komory je opatřeno betonovou podlahou. Vystrojení vrtu obsahuje ponorné čerpadlo, závěsné výtlačné potrubí, zpětnou klapku, odvětrávací ventil, elektroinstalaci a hladinové sondy. Okolo vodního zdroje je provedeno oplocení – ocelový plot s betonovými sloupky, přístup je zajištěn ocelovou bránou.

Výtlačné potrubí SO-02 (z trub HDPE100 DN90 SDR11PN16, délka 207m) je vedeno z vodního zdroje do stávající úpravní vody.

Vodárenský odběr z výše uvedeného objektu je povolen společným rozhodnutím odboru ŽP MěÚ Blansko č.j. MBK 39757/2019 ze dne 29.07.2019, v množství $Q_{\max.} - 2,00 \text{ l.s}^{-1}$; $Q_{\text{měs.}} - 500,00 \text{ m}^3.\text{měs}^{-1}$; $Q_{\text{rok}} - 6.480,00 \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}$ a slouží pro zásobování veřejného vodovodu obce Býkovice (zásobování obyvatel pitnou vodou). Doba povoleného nakládání s podzemními vodami je do 31.12.2029.

Vlastníkem vodního zdroje – jímací vrt BY-1-17 je obec Býkovice.

OP vodního zdroje jímací vrt BY-1-17 – Býkovice je stanoveno včetně zákazů a omezení ve smyslu ustanovení § 30 vodního zákona a v souladu s vyhláškou a vycházejí z návrhu, který předložil navrhovatel.

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

- hydrogeologický podklad pro návrh ochranného pásma vodního zdroje-jímací vrt BY-1-17 Býkovice – „Závěrečná zpráva – Obec Býkovice, hydrogeologický jímací vrt – vodní zdroj“ (hydrogeologický průzkum), č. zakázky 54/17; zpracoval Ing. Jiří Zielina, odpovědný řešitel RNDr. Ladislav Pokorný – odborná způsobilost v oboru hydrogeologie a sanační geologie č. 1452/2001, ENVIREX, spol.s r.o., Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě
- mapa v měřítku 1:400, návrh stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje – jímací vrt BY-1-17 Býkovice
- záznam podrobného měření změn č. 354, číslo geometrického plánu (zakázky) 51/2023, vyhotovil Ing. Tomáš Smažil, AGERIS s.r.o., Jeřábkova 1848/5, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 25576992
- vyjádření správce povodí - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, č.j. PM-45433/2023/5203/Kr ze dne 27.10.2023
- seznam parcelních čísel dotčených pozemků
- informace o pozemku – ověřeno náhledem do KN (platnost dat k 23.01.2024)

Pro informaci dále uvádíme, že ustanovení § 30 odst. 11 a 12 vodního zákona upravuje poskytování náhrad a nákladů spojených se stanovením ochranných pásem vodních zdrojů a to následujícím způsobem:

(11) Za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží vlastníků nebo nájemců nebo pachtýřům těchto pozemků a staveb náhrada, kterou jsou povinni na jejich žádost poskytnout v případě vodárenských nádrží vlastníci vodních děl umožňujících v nich vzdouvání vody, v ostatních případech oprávnění k odběru (§8) vody z vodního zdroje; je-li jich více, poměrně podle povoleného množství odebírané vody. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud.

(12) Náklady spojené s technickými úpravami v ochranných pásmech vodních zdrojů uloženými vodoprávním úřadem k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti nesou ti, kteří jsou oprávnění vodu z těchto vodních zdrojů odebírat, popřípadě o povolení k jejímu odběru žádají, u vodárenských nádrží pak vlastníci nebo stavebníci vodních děl sloužících ke vzdouvání vody.

Je však třeba podotknout, že MěÚ OŽP Blansko nemůže v opatření obecné povahy o stanovení ochranných pásem rozhodovat o náhradách za prokázané omezení pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů, neboť k tomu není příslušný.

Dokumentace ochranných pásem je k nahlédnutí v budově Městského úřadu Blansko, odbor ŽP MěÚ Blansko, nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko 2.NP u Bc. Jitky Šenkové, kancelář č. 237 (pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod) nebo po telefonické domluvě – tel. 516 775 340.

Ochranná pásma vodního zdroje jímací vrt BY-1-17 Býkovice se stanovují v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 vodního zákona opatřením obecné povahy (dále jen „OOP“). OOP upravují ustanovení části šesté správního řádu. OOP představuje institut smíšeného správního aktu s konkrétně vymezeným předmětem právní úpravy, avšak obecně určeným okruhem adresátů. Rozsah ochranných pásem a podmínky v nich se tedy stávají obecně závaznými. Návrh OOP (a následně i vlastní OOP) se doručuje veřejnou vyhláškou a zákonem, jak je uvedeno níže.

Dle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu správní orgán doručí toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 správního řádu, kterou vyvěsí po dobu 30 dnů na své úřední desce. Ve smyslu § 173 správního řádu bude oznámení též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dále bude tato veřejná vyhláška vyvěšena na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se má OOP týkat, uvedených v rozdělovníku.

Návrh poučení:

Proti OOP nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Proti rozhodnutí o námitce vlastníka nemovitosti se nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 5 správního řádu odvolat ani podat rozklad. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu soulad OOP s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

OOP dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctý den po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Do OOP a jeho odůvodnění může dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout u správního orgánu, který OOP vydal.

Bc. Jitka Šenková
vedoucí oddělení vodního hospodářství,
geologie, odpadů a ochrany ovzduší
oprávněná úřední osoba

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem, umožňujícím dálkový přístup:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.
(po sejmutí zaslat MěÚ OŽP Blansko)

Rozdělovník:

Navrhovatel:

Obec Býkovice, Býkovice č.p. 34, 679 71 Lysice

**Města, městyse a obce pro vyvěšení na úřední desce (obdrží prostřednictvím datové
schránky) :**

Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Obec Býkovice, Býkovice č.p. 34, 679 71 Lysice

dotčené orgány a ostatní (obdrží prostřednictvím datové schránky) :

MěÚ Blansko - odbor stavební úřad

MěÚ Blansko - odbor hospodářské správy

MěÚ Blansko - odbor **životního prostředí**

Hasičský záchranný sbor JmK, Územní odbor Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko

Krajská hygienická stanice JmK, územní pracoviště Blansko, Mlýnská 2, 678 01 Blansko

Povodí Moravy s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno

Přílohy:

mapa v měřítku 1:400, návrh stanovení OP VZ – Býkovice I. stupně