

UZAVŘENÍ SÁLU V LIDOVÉM DOMĚ č. p. 43 DRNOVICE


Na základě znaleckého posudku, který byl vypracován Ing. Vlastimilem Bártou (autorizovaný inženýr pro obor mosty a inž. konstrukce, statika a dynamika staveb) uzavírá obec Drnovice sál (!) Lidového domu. Ostatní prostory zůstávají funkční.

ZÁVĚR statického posudku:

**STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE JE STATICKY
NEVYHOVUJÍCÍ.**

Stropní trámy nevyhovují jak na mezní stav únosnosti, tak na mezní stav použitelnosti. Stropní konstrukce je nutné staticky zajistit a do té doby JE NUTNÉ ZAMEZIT PŘÍSTUPU OSOB DO TĚCHTO PROSTOR!

V Drnovicích 23. 3. 2023



Mgr. Lenka Růžicková, starostka obce

